OZNACZENIA

PP PUSZKA PODŁOGOWA 12 MODUŁOWA
ZASILANIE DŹWIGU OSOBOWEGO
GNIAZDO RJ45 KAT. 6 W RAMCE WIELOKROTNEJ P/T WSPÓLNIE Z GNIAZDEM DATA 230VAC - ILOŚĆ WG OPISU NA RZUCIE
INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ U/UTP KAT 6 LZSH DO KAŻDEGO GNIAZDA
ZASILANIE DŹWIGU OSOBOWEGO
INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH I OŚWIETLENIA
ZASILANIE SPRZED WYŁĄCZNIKA P.POŻ.
INSTALACJA PRZYCISKU WYŁĄCZNIKA P.POŻ.
KABLOWA LINIA WLZ
1 OPRAWA LED NT 2600 lm; 24.0 W
2 OPRAWA LED PT 3700 lm; 37.0 W
ŁĄCZNIK OŚWIETLENIA JEDNOBIEGUNOWY
CSP CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU
CSO CENTRALA ODDYMIANIA ISTNIEJĄCA





parter - fragment



Obudowa p/t IP55/II
550x1400x400 wg projektu
rozbudowy budynku NFZ -
10.2019r. - branża elektryczna



Z - ZASILACZ AC/DC
SSWIN - CENTRALA SYGNALIZACJI WŁAMANIA Z MODUŁEM KOMUNIKACJI
RZN - CENTRALA ODDYMIANIA

W DRZWIACH OBUDOWY WYKONAĆ DWA OTWORY 15x15CM
W DOLNEJ I GÓRNEJ CZĘŚCI OBUDOWY

inwestor:
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Podgórna 9B
65-057 Zielona Góra

Nazwa projektu:
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNA, ORAZ WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU ALARMU POŻARU, W BUDYNKU BIUROWYM PRZY UL. PODGÓRNEJ 9B W ZIELONEJ GÓRZE,

Działka nr ewidencyjny: Jed. ew. m.:Zielona Góra U86z01_1; obręb 0017; dz. nr ew. 128/5

treść rysunku
PRZYZIEMIE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

faza / nr. projektu	Kategoria obiektu budowlanego	data:
01072019	XII	SIERPIEŃ 2020

Projektant instalacji elektrycznych — Podpis
mgr inż. MAREK WROTKOWSKI
UPR.BUD. LBS/0055/PBE/18

Sprawdzający instalacje elektryczne — Podpis
inż. ANDRZEJ WROTKOWSKI
UPR.BUD. 182/76/ZG

Podpis

skala: — nr. rysunku PB-E4

STRZELECKI BIURO ARCHITEKTONICZNE
65-559 Zielona Góra ul. Okulickiego 33/15
50-234 Wrocław, ul. Słowiańska 35/15, tel./fax.071 750 90 77, 601 768 147
www.strzeleckimaciejko.com miroslawstrzelecki@wp.pl

Prawa autorskie zastrzeżone na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Arkusz nr 37