



PRZEKRÓJ 1-1




UWAGA!  
- Belki stalowe zamontować przed "wylaniem" poduszki betonowej!

PRZEKRÓJ 3-3



UWAGA!  
- Belki stalowe zamontować przed "wylaniem" poduszki betonowej!


PRZEKRÓJ 4-4



UWAGA!  
- Belki stalowe zamontować przed "wylaniem" poduszki betonowej!


NADPROŻE (NOWY OTWÓR) - POZ. N-1.1

skala 1:10




NADPROŻE (NOWY OTWÓR) - POZ. N-2.2

skala 1:10



NADPROŻE (NOWY OTWÓR) - POZ. N-2.3

skala 1:10



UWAGA!  
- DOKŁADNE POŁOŻENIE PROJEKTOWANYCH OTWORÓW W/G DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ!

STAL - A IIIIN (B 500 S)  
BETON - B25 (C20/25)  
OTULINA - c=3,0 cm  
STAL PROFIL - S13S (S 235 JR)

ZESTAWIENIE SRUB ŁĄCZĄCYCH							
Nr	Rodzaj śruby	Ø (mm)	L (mm)	Lg (mm)	Klasa śrub	Szkł	
1	M16x200 (S.6)	16	200	200	S.6	7	
2	M16x230 (S.6)	16	230	230	S.6	12	
Uwaga 1						Razem	19
- * - brzości gwintowane							

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ (S235)							
Pozycja	Opis	Ilość	Długość (mm)	Dł. całkow. (mm)	Ciężar (kg)		
					RO 25x3.2	IPE 220	IPE 140
1	IPE 220	2	3 400	6 800	1.72	28.2	12.9
2	IPE 140	2	2 000	4 000		178.16	
3	IPE 140	2	1 750	3 500			51.60
4	IPE 140	2	1 500	3 000			45.15
5	RO 25x3.2	7	124	868	1.50		50.57
6	RO 25x3.2	12	162	1 944	3.34		
Ciężary poszczególnych profili (kg)					4.64	178.16	147.32
						330.32	

Inwestor: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia			
ul. Podgórna 9B 65-057 Zielona Góra			
Nazwa projektu: Przebudowa pomieszczeń Narodowego Funduszu Zdrowia			
w Zielonej Górze			
Data i nr ewidencyjny: 128/5-jed. ew. m. Zielona Góra 086201_1; obręb 0017			
Tytuł rysunku: RYSUNEK KONSTRUKCYJNY IV-tego PIĘTRA			
Nazwa projektu:		Kategoria obiektu budowlanego:	Data:
PW/01072019		XII	2019-10
Projektant: mgr inż. arch. MIROSLAW STRZELCZAK			
mgr inż. arch. MIROSLAW STRZELCZAK			
Opracował w zakresie konstrukcji w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:			
mgr inż. ANDRZEJ WEGNER			
mgr inż. JERZY CIERPICKI			
Sprawdzący w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:			
mgr inż. JERZY CIERPICKI			
mgr inż. JERZY CIERPICKI			
Skala: 1:50			
STRZELCZAK BIURO ARCHITEKTONICZNE			
65-057 Zielona Góra ul. Okulskiego 33/15			
50-234 Wrocław ul. Świdnicka 33/15, tel. 71 750 90 77, 601 788 141			
www.strzelczakbiuro.pl, www.strzelczakbiuro.com, mroslaw@strzelczakbiuro.pl			
Prawa autorskie zastrzeżone na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.			
Arkusz nr			